

Obec Holice
Obecný úrad
930 34 Holice

Tel.: 031/554 51 03, e-mail.: ocu@obechoalice.sk

Č.j.: Výst. 1714/517/2021

dňa 15.12.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí územného konania bez miestneho zisťovania a ústneho konania

Navrhovateľ: Mesto Šamorín doručil do obce Holice dňa 08.12.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Šamorín, časť ulice Veterná a nám. sv. Štefana**“ na pozemkoch parc.č. 2151/1, 2152/1, 2204/4, 2205, 2226/3 v katastrálnom území Šamorín v meste Šamorín.

Obec Holice je Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2021/008276-002 oznámením zo dňa 02.03.2021 v tomto konaní **určený za stavebný úrad** podľa §119 ods. 3) Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Stavba „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Šamorín, časť ulice Veterná a nám. sv. Štefana**“ – líniová stavba sa podľa návrhu stavebníka a projektu pre územné konanie navrhuje s takýmto technickým riešením:

Demontážné práce:

- demontáž 7 ks osvetľovacích stožiarov spolu so svietidlom a elektrovýzbrojom,
- odpojenie, demontáž kálov stožiarov a ich a zrušenie,
- triedenie vzniknutého odpadu v súlade so zákonom o odpadoch,

Rekonštrukcia verejného osvetlenia:

- nové osvetlenie cestnej komunikácie, chodníkov, parkovísk a prechodov pre chodcov na Veternej ulici a nám. sv. Štefana,
- osadenie nových VO stožiare v projektovej dokumentácii označené ako č. 1 až 20.
- hlavné osvetlenie ulice svietidlami Schréder Teceo S LED 5139, 24LED, 700mA, NW740, 230V, 53,5W, krytie svietidla bude IP66,
- označenie stožiarov hlavného osvetlenia časti Veternej ulice bude č. 1 až 8,
- kruhový objazd Veterná ulica - Gazdovský rad - Cintorínsky rad bude osvetlený svietidlami Schréder Teceo S LED 53,5W,
- štyri svietidlá Teceo S LED 53,5W budú uložené na 10m bezpäticovom uličnom stožari typ OSUDIO s 1m štvoramenným výložníkom V4T-10-114, sklon 5°. Stožiar a výložník budú žiarovo zinkované. Označenie stožiara v kruhovom objazde je č. 20
- námestie sv. Štefana a trasa vedľa budovy MsKS budú osvetlené svetelnou zostavou CUT-4 LED 24, svietidlá budú uložené na 4m oceľových výložníkových stožiaroch prierezu 150x95 mm, rameno výložníka bude 0,5m, stožiare výložníkové budú anodizované sivé s elastomérom, označenie stožiarov osvetlenia námestia a vedľa MsKS je č. 9 až 19,
- betónový základ pre 8 m stožiar má mať min. rozmery 500x500x1350 mm a pre 10 m stožiar má mať min. rozmer 600x600x1600 mm,
- 8m stožiare na Veternej ulici budú osadené v zeleni 0,5 m od okraja chodníka alebo 1 m od okraja cesty; svetelné zostavy CUT-4 na námestí sv. Štefana a vedľa MsKS budú uložené v zeleni a v spevnených betónových plochách (betónové dlažby),
- jestvujúci kálový vývod verejného osvetlenia AYKY-J 4x16 z toho istého RVO4 od demontovaného VO stožiara na námestí bude odpojený a bude presmerovaný do nového VO stožiara č. 7; nové stožiare verejného osvetlenia č. 8 až 19 budú napájané z VO stožiara č. 7,
- do jestvujúceho kábla pri kruhovom objazde bude vložená kálová spojka pre tri káble; z tejto spojky bude napojený nový 10m stožiar VO č. 20 v kruhovom objazde káblom AYKY-J 4x16 uloženom v zemi,
- trasa kálových rozvodov navrhovaného verejného osvetlenia bude vedená v zeleni, v

- chodníkoch a trikrát križuje cestnú komunikáciu,
- káble vo voľnom teréne sa uložia do zemnej ryhy v min. hĺbke 700 mm do pieskového lôžka s tehlovým zákrytom v smere kábla (rez A-A),
 - káble v chodníkoch sa uložia do zemnej ryhy v min. hĺbke 350 mm do pieskového lôžka s tehlovým zákrytom v smere kábla, resp. v trubkách FXKV90 (rez A-A, B-B),
 - pod cestnou komunikáciou kábel sa uloží do ryhy v min. hĺbke 1000 mm v trubkách FXKV90 mm do betónovej mazaniny (rez C-C),
 - križovanie cestnej komunikácie môže byť vyhotovené aj pretláčaním (VO kábel a uzemnenie musia byť uložené oddelenie).
 - križovanie a súbehy nového vedenia a jeho inžinierskych sietí vyhotoviť v zmysle STN 73 6005,
 - zelené plochy, cestné komunikácie, chodníky a spevnené plochy po ukončení montážnych prác sa uvedú do pôvodného stavu.

Začatie územného konania o umiestnení líniaovej stavby stavebný úrad účastníkom územného konania oznamuje podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh dotýka je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné rozhodnutie posúdiť, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona

účastník konania.

Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v dňoch stredu, v čase 13,00 do 17,00 hod.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí konania na tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliadne. V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadost určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumenný o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v územnom konaní zastupovať, musí sa v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku č. 71/1967 Zb. v aktuálnom znení sa preukázať písomným plnomocenstvom, pričom podpis účastníka konania musí byť overený.

Ing. Ľudovít Iván
starosta obce

Vybavuje a za správnosť zodpovedá:
Baráth,
T.: 0911891568, e-mail stavebny.urad.holice@gmail.com

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty určenej § 36 odseku 2 stavebného zákona.

Vyvesené dňa: 17.12.2021



Zvesené dňa: 31.12.2021

Oznámenie sa doručí :
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (ako vlastn. pozemkov 2151/1, 2152/1, 2204/4, 2205, 2226/3),