

**Obecný úrad
930 34 Holice**

Tel.: 031/554 51 03, e-mail.: ocu@obecholice.sk

Č. j.: Výst. 866/257/2022

dňa 5. 8. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania.

Stavebník: Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín doručil do obce Holice, stavebnému úradu dňa 29.04.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Šamorín, ul. Veterná, Nám. Sv. Štefana**“ na pozemku parc. č. 2151/1, 2152/1, 2204/4, 2205/ 2226/3 v katastrálnom území Šamorín, v meste Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Holice na základe oznámenia Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2021/008276-002 zo dňa 02.03.2021 v tomto konaní **je určený za stavebný úrad** podľa §119 ods. 3) Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Územné rozhodnutie pre danú stavbu bolo vydané stavebným úradom obec HOLICE pod č. výst. 1714/517/2021 zo dňa 21.02.2022 a je právoplatné.

Predmetom stavebného konania sú **objekty stavby (prevádzkové súbory)**, ktoré sú súčasťou právoplatného územného rozhodnutia (v *stručnosti*):

- demontáž 13 ks osvetľovacích stožiarov spolu so svietidlom a elektrovýzbrojom,
- nové osvetlenie cestnej komunikácie, chodníkov, parkovísk a prechodov pre chodcov na Školskej ulici.

Stavba „**Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Šamorín, časť ulice Veterná a nám. sv. Štefana**“ – líniová stavba sa podľa návrhu stavebníka a projektu pre územné konanie **navrhuje s takýmto technickým riešením:**

Demontážne práce:

- demontáž 7 ks osvetľovacích stožiarov spolu so svietidlom a elektrovýzbrojom,
- odpojenie, demontáž káblov stožiarov a ich a zrušenie,
- triedenie vzniknutého odpadu v súlade so zákonom o odpadoch,

Rekonštrukcia verejného osvetlenia:

- nové osvetlenie cestnej komunikácie, chodníkov, parkovísk a prechodov pre chodcov na Veternej ulici a nám. sv. Štefana,
- osadenie nových VO stožiare v projektovej dokumentácii označené ako č. 1 až 20.
- hlavné osvetlenie ulice svietidlami Schröder Teceo S LED 5139, 24LED, 700mA, NW740, 230V, 53,5W, krytie svietidla bude IP66,
- označenie stožiarov hlavného osvetlenia časti Veternej ulice bude č. 1 až 8,
- kruhový objazd Veterná ulica - Gazdovský rad - Cintorínsky rad bude osvetlený svietidlami Schröder Teceo S LED 53,5W,
- štyri svietidlá Teceo S LED 53,5W budú uložené na 10m bezpäťcovom uličnom stožiaru typ OSUDIO s 1m štvoramenným výložníkom V4T-10-114, sklon 5°. Stožiar a výložník budú žiarovo zinkované. Označenie stožiara v kruhovom objazde je č. 20
- námestie sv. Štefana a trasa vedľa budovy MsKS budú osvetlené svetelnou zostavou CUT-4 LED 24, svietidlá budú uložené na 4m oceľových výložníkových stožiaroch prierezu 150x95 mm, rameno výložníka bude 0,5m, stožiare výložníkové budú anodizované sivé s elastomérom, označenie stožiarov osvetlenia námestia a vedľa MsKS je č. 9 až 19,

- betónový základ pre 8 m stožiar má mať min. rozmery 500x500x1350 mm a pre 10 m stožiar má mať min. rozmer 600x600x1600 mm,
- 8m stožiare na Veternej ulici budú osadené v zeleni 0,5 m od okraja chodníka alebo 1 m od okraja cesty; svetelné zostavy CUT-4 na námestí sv. Štefana a vedľa MsKS budú uložené v zeleni a v spevnených betónových plochách (betónové dlažby),
- jestvujúci káblový vývod verejného osvetlenia AYKY-J 4x16 z toho istého RVO4 od demontovaného VO stožiara na námestí bude odpojený a bude presmerovaný do nového VO stožiara č. 7; nové stožiare verejného osvetlenia č. 8 až 19 budú napájané z VO stožiara č. 7,
- do jestvujúceho kábla pri kruhovom objazde bude vložená káblová spojka pre tri káble; z tejto spojky bude napojený nový 10m stožiar VO č. 20 v kruhovom objazde káblom AYKY-J 4x16 uloženom v zemi,
- trasa káblových rozvodov navrhovaného verejného osvetlenia bude vedená v zeleni, v chodníkoch a trikrát križuje cestnú komunikáciu,
- káble vo voľnom teréne sa uložia do zemnej ryhy v min. hĺbke 700 mm do pieskového lôžka s tehlovým zákrytom v smere kábla (rez A-A),
- káble v chodníkoch sa uložia do zemnej ryhy v min. hĺbke 350 mm do pieskového lôžka s tehlovým zákrytom v smere kábla, resp. v trubkách FXKV90 (rez A-A, B-B),
- pod cestnou komunikáciou kábel sa uloží do ryhy v min. hĺbke 1000 mm v trubkách FXKV90 mm do betónovej mazaniny (rez C-C),
- križovanie cestnej komunikácie môže byť vyhotovené aj pretláčaním (VO kábel a uzemnenie musia byť uložené oddelene).
- križovanie a súběhy nového vedenia a jestvujúcich inžinierskych sietí vyhotoviť v zmysle STN 73 6005,
- zelené plochy, cestné komunikácie, chodníky a spevnené plochy po ukončení montážnych prác sa uvedú do pôvodného stavu.

Obec Holice, stavebný úrad príslušný podľa §119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §61 ods.4 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s priloženými dokladmi poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §61 ods. 2 stavebného zákona, **stavebný úrad upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.**

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas stránkových dní v stredu od 13,00 – 17,00 hod.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do **7 dní po doručení oznámenia**, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k povolovanej stavbe neoznámia, podľa §61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá sa, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ing. Ľudovít Iván
starosta obce

Vybavuje a za správnosť zodpovedá:

Baráth,

T.: 0911891568, e-mail stavebny.urad.holice@gmail.com

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty určenej § 61 odseku 4 stavebného zákona a 15 deň je dňom doručenia vyhlášky.

Mesto Šamorín sa žiada túto vyhlášku umiestniť na svojej webovej stránke s vyznačením vyvesenia a po zvesení s vyznačením zvesenia.

Vyvesené dňa: 5.08.2022

Zvesené dňa:



Oznámenie sa doručuje:

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (ako vlastn. pozemkov 2151/1, 2152/1, 2204/4, 2205/ 2226/3),

Ing. Ladislav Bús, Dunajská 21, 931 01 Šamorín.

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda,
2. Okresný úrad v Dunajskej Strede, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa - odpadového hospodárstva, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda,
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko č. 1102/1, 929 01 Dunajská Streda,
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblavská č.1067/30, 929 01 Dunajská Streda,
6. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
8. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava,
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 30, 851 01 Bratislava,
10. MPBH ŠAMORÍN s.r.o., Veterná 23D, 931 01 Šamorín.

Na vedomie:

Obec Holice

a/a