

Šamorín časť Mliečno k.ú Mliečno

ZÁKLADNÉ ÚDAJE: NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:
 - VN - AC, 3, 22 000V, 50 Hz, IT
 - NN - AC, 3+PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C


- LEGENDA:**
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
 - NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE
 - EXISTUJÚCE NN PODZEMNÉ VEDENIE
 - NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE
 - EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE
 - EXISTUJÚCE VN PODZEMNÉ VEDENIE
 - PLYNOVOD - VYTÝČENÁ TRASA
 - VODOVOD - VYTÝČENÁ TRASA
 - KANALIZÁCIA - VYTÝČENÁ TRASA
 - TELEKOMUNIKAČNÉ PODZEMNÉ VEDENIE SLOVAK TELEKOM
 - TELEKOMUNIKAČNÉ NADZEMNÉ VEDENIE SLOVAK TELEKOM
 - HRANICA PARCELY REGISTRA "C"
 - HRANICA PARCELY REGISTRA "E"
 - POLOHOPIS
 - EXISTUJÚCA VEŽOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA
 - EXISTUJÚCI DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - ZOSTÁVA
 - NAVRHOVANÝ DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA
 - EXISTUJÚCI JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - ZOSTÁVA
 - EXISTUJÚCI DVOJITÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN NADZEMNÉHO VEDENIA - DAMONTÁŽ
 - EXISTUJÚCI STOŽIAR NADZEMNÉHO VEDENIA SLOVAK TELEKOM
 - + OBMEDZOVAČ PREPÄTIA
 - + NAVRHOVANÉ UZEMNENIE
 - 123/4 PARCELA REGISTRA "C" (PRIKLAD)
 - 123/4 PARCELA REGISTRA "E" (PRIKLAD)
 - 123/4 STAVBOU DOTKNUTÁ PARCELA REGISTRA "C" (PRIKLAD)

SKRATKY

VN - VYSOKÉ NAPÄTIE (22 KV)
 NN - NÍZKE NAPÄTIE (1 KV)
 TS - TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA
 P.B.Č. - PODPERNÝ BOD ČÍSLO
 JB - JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ
 DB - DVOJITÝ BETÓNOVÝ
 OP - OBMEDZOVAČ PREPÄTIA
 k.ú. - KATASTRÁLNE ÚZEMIE
 z.d. - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

POZNAMKY

- TYP A PRIEREZ EXISTUJÚCICH VODIČOV NN NADZEMNÝCH A PODZEMNÝCH VEDENÍ, ČÍSLOVANIE PODPERNÝCH BODOV BOLO PREVZATÉ Z GRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ZÁPADOSLOVENSKEJ DISTRIBUČNEJ SPOLOČNOSTI

VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. PETER IVANIČ	<i>ve. Šamorín</i>	 Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava T +421-37-775 34 52 M +421-907 71 83 22 e-mail: roman.danoci@zsdbs.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANOCI	<i>Danoci</i>	
PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANOCI	<i>Danoci</i>	
MIESTO STAVBY:	KRAJ TRNAVSKÝ, OKRES: DUNAJSKÁ STREDA		
INVESTOR/OBJEDNÁVATEL:	ZÁPADOSLOVENSÁ DISTRIBUČNÁ A.S.		
STAVBA:	DS OKS ŠAMORÍN, MLIEČNO, TS0751-403, TS, NNK		
SÚBOR/OBJEKT:	SO 01 - NN PODZEMNÉ VEDENIE SO 02 - NN NADZEMNÉ VEDENIE PS 01 - TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA		
OBSAH:	ŠAMORÍN, MLIEČNO - SITUÁCIA STAVBY		
ČÍSLO ZÁKAZKY:	DÁTUM:	REVÍZIA:	MIERKA:
L13.0954.22.0001	8/2022	01	1:500
			FORMÁT:
			8x44
			STUPEŇ:
			PDKÚR
			SADA Č.:
			VÝKRES Č.:
			2

