

MESTO ŠAMORÍN

Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo: 4679/2024-00002/SOcÚ

V Šamoríne, 08.10.2024

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA

Dňa 24.09.2024 podala **Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518** so sídlom **Čulenova 6, 816 47 Bratislava** (ďalej ako stavebník), na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**DS Šamorín, TS0751-018 – VNK, TS, NNK**“ na pozemku parc. č. **945/1, 945/18, 945/6**, k.ú. **Šamorín**, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu na stavbu „**DS Šamorín, TS0751-018 – VNK, TS, NNK**“ na pozemku parc. č. **945/1, 945/18, 945/6**, k.ú. **Šamorín**, mesto Šamorín, bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šamorín pod č. **3951/2024-00003/SOcÚ** zo dňa **02.09.2024**.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka podľa 61 ods. 2, 3 zákona 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

o z n a m u j e

začatie stavebného konania v zmysle 61 ods. 4 stavebného zákona na stavbu „DS Šamorín, TS0751-018 – VNK, TS, NNK“

SO 01 – Stavebná časť TS typu EH5s transformátormi 2xTOHn 358/22 400kVA

Kiosková transformačná stanica bude osadená na parc. č. 945/1. Pochôdzna časť okolo TS bude z betónovej mazaniny a cementového poteru. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. V rámci objektu TS je vybudovaná spoločná vonkajšia uzemňovacia sieť.

SO 02 – VN káblové vedenie + UOK

VN prípojka pre navrhovanú TS bude realizovaná podzemným káblovým vedením. Existujúce vedenia 22-3xAXEKCY 1x150 mm² smerujúce do murovanej TS0751-018 budú preorientované do kioskovej TS0751-018 nasledovne: na kábel smerujúci k TS0751-021 sa naspojkuje nový kábel 3x(NA2XS(F)2Y1x240RM/25mm²), ktorý bude zaústený do VN rozvádzača kioskovej TS. Na kábel smerujúci k TS0751-041 pred existujúcou spojkou sa naspojkuje nový kábel 3x(NA2XS(F)2Y1x240RM/25mm²).VN prípojka sa realizuje zemnými káblami typu 3x(NA2XS(F)2Y1x240RM/25mm²). Káble budú uložené na nádvorí priemyselného areálu, pod vnútroareálovou komunikáciou, pod spevnenou plochou. Kábel bude uložený v ryhe 0,500x1,200m do pieskového lôžka. Nad pieskové lôžko budú uložené plastové dosky KPL s rozmermi 1,000x0,250m. Káblový úsek po celej dĺžke bude vyznačený výstražnou fóliou červenej farby, šírky 0,330m. V miestach, kde dochádza ku krížovaniu komunikácií, inžinierskych sietí bude kábel uložený do plastovej chráničky s priemerom 0,160m, resp. káblového žľabu KZ3 na betónovom podklade. Po celej trase VN kábla treba pripojiť HDPE chráničku s úložným optickým káblom.

SO 03 – NN káblové vedenie

Z navrhovanej kioskovej TS budú vyvedené vývody zemnými káblami. Tieto káblové vývody budú prípojky pre elektromerové rozvádzače (RE). Nové RE budú umiestnené v blízkosti TS, avšak mimo uzavretého priestoru TS. Vedľa TS bude osadená skriňa SR s káblovou prípojkou 2xNAYY-J 4x240mm². Vedľa SR budú osadené RE č.1, RE č.2 a RE č.3. Každá z týchto RE bude mať samostatnú prípojku z SR káblom NAYY-J 4x50 mm². Z RE č. 1, 2, 3 budú vybudované káblové vývody káblami NAYY-J 4x50 mm² k vonkajšej fasáde starej TS, kde budú naspojované na existujúce káble, vedené k jednotlivých odberateľom. Ďalej bude osadený RE č.4, s káblovou prípojkou z TS káblami 2x NAYY-J 4x240mm². Z RE č.4 sa vybuduje vývod káblami 2xNAYY-J 4x240mm², ktoré budú zaústené do novej skrine SR. Z novej SR skrine sa vybuduje káblový prepoj do exist. SR skrine káblom CYKY 4x240 mm², ktorý sa zapojí do exist. SR skrine na miesto pôvodného kábla CYKY 4x240 mm² priamo na zbernici skrine. Exist. SR skriňa ostáva bez zmeny. Ďalej budú osadené RE č. 5, 6, 7, 8, 9, s káblovou prípojkou z TS káblom NAYY-J 4x240 mm². Káble budú ukončené káblovým koncovkami.

Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe od 0,350x0,800m až 1,000x0,800m do pieskového lôžka, na ktoré budú uložené plastové dosky KPL s rozmermi 1,000x0,250m. Káblový úsek po celej dĺžke bude vyznačený výstražnou fóliou červenej farby, šírky 0,330m. V miestach, kde dochádza ku krížovaniu komunikácií, inžinierskych sietí bude kábel uložený do plastovej chráničky s priemerom 0,160m, resp. káblového žľabu KZ3 na betónovom podklade.

Po uvedení nových zariadení do prevádzky existujúcu, murovanú TS0751-018 treba demontovať.

PS 01 – Technológia TS

Rozvodovňa VN 22kV – typ 8DJH, KKTT

Transformátory T1, T2.

Na základe žiadosti stavebníka:	Západoslovenská distribučná, a.s.,
sídлом:	Čulenova 6, 816 47 Bratislava
stavbu uskutoční:	dodávateľsky
v katastrálnom území:	Šamorín
parc. č.:	945/1, 945/18, 945/6

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) **upúšťa od miestneho zistenia a ústneho konania.**

Účastníci stavebného konania v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia na Mestskom úrade v Šamoríne, inak nebude na ne prihliadnuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli mesta Šamorín a na webovej stránke. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Spoločnom obecnom úrade – stavebný odbor, so sídlom na Mestskom úrade v Šamoríne, Gazdovský rad 37/a, kde je možné nahliadnuť do projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch pondelok 8.00 – 15.30, streda 8.00 – 17.00).

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámí v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

C s a b a O r o s z
primátor mesta Šamorín

Vyvesené: **17.10.2024**

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (navrhovateľ)
2. Ing. Jozef Világi, Komársky rad 720/33, 930 25 Vrakúň (splnomocnenec)
3. Ing. Vladislav Gašpárek, Veterná 14, 900 44 Tomášov (vlastník)
4. LANDAL,s.r.o., Priemyselná 1238, 931 01 Šamorín (vlastník)
5. Poľnostav A.B.E., a.s. – oznamuje sa s vyvesením (vlastník)

Dotknuté orgány štátnej správy a právnické osoby:

6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
10. Mesto Šamorín
11. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda
13. Západoslovenská vodárenská a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
14. SPP – distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Technická inšpekcia, a.s., Vajanského 1552/3, 949 01 Nitra
17. a/a

Príloha: Koordinačná situácia

Vybavuje: Ing. Ján Ravasz Tel: 031 – 562 47 41 (42)
Spoločný obecný úrad – stavebný odbor
Mestský úrad v Šamoríne,
Gazdovský rad 37/A, prízemie