


**LEGENDA:**

- EXIST. VN KÁBLOVÉ VEDENIE
- NAVRH. VN KÁBLOVÉ VEDENIE
- EXIST. NN VZDUŠNÉ RESP. PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRH. NN KÁBLOVÉ VEDENIE
- STL PLYNOVOD
- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- VZDUŠNÉ RESP. KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE



- NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRANSFORMAČNÁ STANICA TYP EH5 S TRANSFORMÁTORMI 2XTOHN 358/22 400 KVA
- SKRIŇA SR, RESP. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**

- NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 3 AC 50 Hz 3x22000 V/IT  
 3+PEN AC 50 Hz 400/230 V/TN-C
- VODIČE: 3x (NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm<sup>2</sup>)  
 NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>

**NAVRH. VN KÁBLOVÉ VEDENIE**  
 2x (3x (NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm<sup>2</sup>))  
 od návrh. TS po spojku, trasa 55 m

TS 0751-012  
 od TS po spojku  
 káble NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup>

**NAVRH. TS na parc.č. 1449/3**  
 kiosková typu EH5  
 s transformátormi  
 2xTOHN 358/22 400 KVA

**NAVRH. VN KÁBLOVÉ VEDENIE**  
 2x (NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 mm<sup>2</sup>)  
 od návrh. TS po spojku, trasa 60 m

**PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVEŠTOR SPÔLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE/PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ**

Expert projektov:	Ing. Jozef Világi		<b>ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ</b> Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava T +421-31-557 31 28 M +421-907 71 84 66 e-mail: jozef.vilagi@zsdisk.sk				
Zodpovedný projektant:	Ing. Jozef Világi						
Projektant:	Ing. Jozef Világi						
Miesto stavby/ Kataster:	ŠAMORÍN - K.Ú. ŠAMORÍN		Vypracoval:				
Investor/objednávateľ:	Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava						
Stavba: DS ŠAMORÍN, TS0751-012 - VNK, TS, NNK							
Súbor/Objekt:	SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ TS SO 02 - VN KÁBLOVÉ VEDENIE + UOK SO 03 - NN KÁBLOVÉ VEDENIE PS 01 - TECHNOLÓGIA TS						
Obsah: SITUÁCIA							
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Soda č.	Výkres č.
L13.0958.24.0003	07/2024	00	1:500	2xA4	PDkSP		2

